

**СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ВОДЫ**

Организации: ТСЖ «Боровское 20-1»

по договору: № 405105 от 8.10.2009

за декабрь 2014 г.  
(месяц)

Дата снятий показаний: 31.12.2014 г.

Ответственный за сведения: Гаврилов Ю.Н.

Контактный телефон: 8-903-581-76-05

| № ввода | Код расчета <sup>1</sup> | Показания водосчётчика | Объём Водопотребления, м <sup>3</sup> | Тип Водоснабжения <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2                        | 3                      | 4                                     | 5                              |
| 67921   | 21                       | 82 178                 |                                       |                                |
| 52248   | 21                       | 118 165                |                                       |                                |
| 52249   | 21                       | 93 642                 |                                       |                                |
|         |                          |                        |                                       |                                |
|         |                          |                        |                                       |                                |

**Примечания:**

- В графе 2 необходимо указать код расчёта:  
 21 – расчет по показаниям (заполняются графы 1, 2 и 3);  
 31 – водосчётчики не работает (заполняются графы 1, 2 и 3 – в графе 3 указать показания, на которых водосчётчик остановился);  
 51 – патрубок с расходом (водосчётчик не установлен – заполняются графы 1 и 2);  
 54 – ввод законсервирован (нет расхода – заполняются графы 1, 2 и 3);  
 11 – сброс в канализацию (заполняются графы 2, 4 и 5 – в графе 4 указать объём водопотребления за месяц в м<sup>3</sup>);  
 13 – промвода (заполняются графы 2 и 4 – в графе 4 указать объём водопотребления за месяц в м<sup>3</sup>).
- Если в графе 2 проставлен код 11, то в графе 5 необходимо указать тип водоснабжения в соответствии с договором:  
 2 – артезианская вода;  
 5 – речная вода;  
 6 – суммарный сброс.
- Сведения предоставляются в Управление «Мосводосбыт» по факсу в 1-й рабочий день каждого месяца.



Руководитель организации

Гаврилов Ю.Н.  
подпись

Гаврилов Ю.Н.  
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Гаврилов Ю.Н.  
подпись

расшифровка подписи

Организация ТСЖ "Боровское 20-1"

Номер договора 08.701062-ТЭ

Адрес г. Москва, Боровское шоссе д.20 корп.1

Телефон (499) 504-31-02

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 304552

Дата последующей поверки теплосчетчика 18.07.2017 г.

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.12.2014 по 31.12.2014

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн |         |                 |                 | Температура, °С |      |       | Давление  |           | Время, час   |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1          | M2      | M1-M2<br>утечка | M2-M1<br>подмес | t1              | t2   | t1-t2 | P1<br>атм | P2<br>атм | Нераб.<br>Тн | Работы<br>Тр |                   |
| 01.12.14 | 22.152    | 875.50      | 882.50  | -               | 7.00            | 83.6            | 58.4 | 25.2  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.12.14 | 21.114    | 868.70      | 875.30  | -               | 6.59            | 80.9            | 56.7 | 24.2  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.12.14 | 22.421    | 867.80      | 874.50  | -               | 6.70            | 84.3            | 58.5 | 25.7  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.12.14 | 20.150    | 869.00      | 875.80  | -               | 6.80            | 78.8            | 55.7 | 23.1  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.12.14 | 16.492    | 871.61      | 878.00  | -               | 6.39            | 69.8            | 51.0 | 18.8  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.12.14 | 18.552    | 870.30      | 877.09  | -               | 6.80            | 74.7            | 53.5 | 21.2  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.12.14 | 19.025    | 869.89      | 876.50  | -               | 6.61            | 76.0            | 54.2 | 21.8  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.12.14 | 20.093    | 871.91      | 878.61  | -               | 6.70            | 78.5            | 55.6 | 22.9  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.12.14 | 17.196    | 880.80      | 887.30  | -               | 6.50            | 71.6            | 52.2 | 19.4  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.12.14 | 16.617    | 881.41      | 888.00  | -               | 6.59            | 70.0            | 51.3 | 18.8  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.12.14 | 14.960    | 882.39      | 888.80  | -               | 6.41            | 66.0            | 49.2 | 16.9  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 12.12.14 | 16.335    | 881.91      | 888.30  | -               | 6.39            | 69.5            | 51.1 | 18.4  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 13.12.14 | 14.602    | 882.59      | 889.00  | -               | 6.41            | 65.4            | 48.9 | 16.5  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.12.14 | 12.755    | 883.70      | 890.11  | -               | 6.41            | 60.5            | 46.1 | 14.3  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.12.14 | 14.361    | 880.30      | 886.59  | -               | 6.30            | 64.3            | 48.1 | 16.2  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 16.12.14 | 13.635    | 873.20      | 879.41  | -               | 6.20            | 62.8            | 47.3 | 15.5  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 17.12.14 | 13.168    | 873.61      | 879.80  | -               | 6.19            | 61.6            | 46.6 | 15.0  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.12.14 | 13.904    | 873.09      | 879.41  | -               | 6.31            | 63.5            | 47.6 | 15.8  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.12.14 | 14.317    | 872.91      | 879.19  | -               | 6.28            | 64.4            | 48.1 | 16.3  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.12.14 | 11.696    | 873.89      | 880.20  | -               | 6.31            | 58.1            | 44.9 | 13.3  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.12.14 | 13.350    | 873.20      | 879.50  | -               | 6.30            | 62.1            | 46.9 | 15.2  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.12.14 | 15.304    | 875.09      | 881.41  | -               | 6.31            | 66.9            | 49.6 | 17.4  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.12.14 | 15.388    | 882.00      | 888.30  | -               | 6.30            | 67.5            | 50.1 | 17.4  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.12.14 | 18.737    | 880.20      | 886.80  | -               | 6.59            | 75.2            | 54.0 | 21.2  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.12.14 | 21.902    | 878.20      | 884.91  | -               | 6.70            | 83.3            | 58.5 | 24.8  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.12.14 | 25.371    | 876.20      | 883.00  | -               | 6.80            | 91.2            | 62.4 | 28.8  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.12.14 | 22.839    | 877.70      | 884.70  | -               | 7.00            | 85.5            | 59.6 | 25.9  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.12.14 | 24.537    | 876.80      | 883.80  | -               | 7.00            | 89.3            | 61.4 | 27.9  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.12.14 | 27.833    | 871.70      | 878.80  | -               | 7.09            | 96.8            | 65.1 | 31.8  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.12.14 | 28.891    | 863.39      | 870.50  | -               | 7.11            | 99.3            | 66.1 | 33.3  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 31.12.14 | 27.428    | 864.70      | 871.70  | -               | 7.00            | 95.9            | 64.4 | 31.6  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 575.125   | 7123.70     | 7327.80 | 0.00            | 204.09          | 74.7            | 53.6 | 21.1  | 8.0       | 2.7       | 0.00         | 744.00       | 0.00              |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q        | M1        | M2        | Тр      |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------|
| 31.12.14 | 24:00 | 3270.740 | 187019.50 | 188307.70 | 5237.71 |
| 01.12.14 | 00:00 | 2695.615 | 159895.80 | 160979.91 | 4493.71 |
| Итого    |       | 575.125  | 27123.70  | 27327.80  | 744.00  |

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель ТСЖ «Боровское 20-1»  
абонента ТСЖ «Боровское 20-1»

Представитель теплоснабжающей  
организации \_\_\_\_\_

КАВРИЛОВ Ю.Н.



Организация ТСЖ "Боровское 20-1"

Номер договора 08.701062-ТЭ

Адрес г.Москва, Боровское шоссе д.20 корп.1

Телефон (499) 504-31-02

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 304278

Дата последующей поверки теплосчетчика 18.07.2017 г.

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.12.2014 по 31.12.2014

| Дата     | Q<br>Гкал | Объем, м3 |         |                 | Температура, °C |      |       |      | Время, час   |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|-------|------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | V1        | V2      | V1-V2<br>разбор | t1              | t2   | t1-t2 | tхв  | Нераб.<br>Тн | Работы<br>Тр |                   |
| 01.12.14 | 6.641     | 322.60    | 238.52  | 84.09           | 62.8            | 52.9 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.12.14 | 6.178     | 319.40    | 246.11  | 73.29           | 63.1            | 53.2 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.12.14 | 6.396     | 320.30    | 241.77  | 78.54           | 62.8            | 52.9 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.12.14 | 6.308     | 318.09    | 241.11  | 76.98           | 62.9            | 53.0 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.12.14 | 6.479     | 318.20    | 238.05  | 80.16           | 63.1            | 53.1 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.12.14 | 6.524     | 323.90    | 242.93  | 80.97           | 63.1            | 53.3 | 9.8   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.12.14 | 6.635     | 324.90    | 241.21  | 83.69           | 63.0            | 53.3 | 9.7   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.12.14 | 6.650     | 315.41    | 231.56  | 83.84           | 63.2            | 53.1 | 10.1  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.12.14 | 6.213     | 304.70    | 229.30  | 75.39           | 63.1            | 52.9 | 10.3  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.12.14 | 6.401     | 304.90    | 225.09  | 79.81           | 63.1            | 52.8 | 10.3  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.12.14 | 5.997     | 300.30    | 229.14  | 71.16           | 63.1            | 52.8 | 10.3  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 12.12.14 | 6.254     | 301.90    | 225.04  | 76.86           | 63.1            | 52.8 | 10.3  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 13.12.14 | 6.526     | 309.40    | 226.89  | 82.51           | 63.0            | 52.9 | 10.1  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.12.14 | 6.554     | 310.10    | 226.93  | 83.17           | 63.0            | 52.8 | 10.1  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.12.14 | 6.534     | 305.40    | 222.60  | 82.80           | 63.1            | 52.8 | 10.3  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 16.12.14 | 6.273     | 313.00    | 236.48  | 76.52           | 63.0            | 53.0 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 17.12.14 | 6.293     | 310.20    | 232.96  | 77.24           | 63.1            | 53.0 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.12.14 | 6.199     | 309.60    | 234.38  | 75.23           | 63.0            | 53.0 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.12.14 | 6.263     | 307.90    | 231.13  | 76.77           | 63.0            | 52.8 | 10.1  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.12.14 | 6.416     | 316.10    | 236.53  | 79.57           | 63.0            | 53.1 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.12.14 | 6.583     | 317.59    | 234.21  | 83.38           | 63.0            | 53.2 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.12.14 | 6.547     | 311.70    | 229.30  | 82.41           | 63.1            | 53.0 | 10.1  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.12.14 | 6.048     | 315.10    | 243.45  | 71.65           | 63.1            | 53.3 | 9.8   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.12.14 | 6.383     | 315.80    | 237.81  | 77.98           | 63.2            | 53.2 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.12.14 | 6.292     | 315.70    | 239.39  | 76.31           | 63.1            | 53.1 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.12.14 | 6.428     | 318.90    | 239.57  | 79.33           | 62.8            | 52.9 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.12.14 | 6.408     | 322.30    | 244.23  | 78.06           | 63.1            | 53.2 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.12.14 | 6.402     | 321.70    | 243.46  | 78.24           | 62.9            | 53.0 | 9.9   | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.12.14 | 6.394     | 317.80    | 239.05  | 78.75           | 62.7            | 52.7 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.12.14 | 6.395     | 316.10    | 237.25  | 78.85           | 62.8            | 52.8 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| 31.12.14 | 7.485     | 324.00    | 221.11  | 102.89          | 62.7            | 52.7 | 10.1  | 10.0 | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 199.099   | 9753.00   | 7286.56 | 2466.44         | 63.0            | 53.0 | 10.0  | 10.0 | 0.00         | 744.00       | 0.00              |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q        | V1        | V2       | Тр      |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------|
| 31.12.14 | 24:00 | 2067.807 | 118164.90 | 93642.47 | 8524.18 |
| 01.12.14 | 00:00 | 1868.708 | 108411.90 | 86355.91 | 7780.18 |
| Итого    |       | 199.099  | 9753.00   | 7286.56  | 744.00  |

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента Председатель Правления Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

**ТСЖ «Боровское 20-1»**

**ТАВРИЛОВ Ю.Н.**

