

**Справка-расчёт
компенсации за отопление в 2011 г.**

Дом	г. Москва, Боровское шоссе д.20 корп.1	
Площадь дома, учитываемая при расчётах с собственниками помещений, м²	25 300,8	
Тип теплосчётчика	КМ-5-2	№304552
Количество тепла, потреблённое на нужды отопления в 2011 г., Гкал	3 605,018	
Количество тепла, выставленное к оплате собственникам в 2011г., Гкал	3 906,4609	
Излишки тепла, выставленные собственникам в 2011г., Гкал	-301,4429	
Количество тепла на 1 м² жилой площади для перерасчёта отопления за 2011 г., Гкал/м²	0,012	

Приложение:- посуточные ведомости учёта параметров теплопотребления за 2011 г. на 12 листах.

Председатель Правления
ТСЖ «Боровское 20-1»



Гаврилов Ю.Н.

Организация ТСЖ «Боровское 20-1»
 Адрес г. Москва, Боровское ш. 20-1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-ТЭ 1.Н.09
 Телефон 499-504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.01.2011 по 31.01.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.01.11	22.020	817.9595	821.6265	-	3.6670	82.7	55.9	26.8	0.00	24.00	
02.01.11	18.710	820.1994	823.2495	-	3.0500	74.7	51.9	22.7	0.00	24.00	
03.01.11	21.859	824.3276	827.1846	-	2.8569	81.2	54.8	26.4	0.00	24.00	
04.01.11	25.415	842.2954	845.9792	-	3.6838	89.1	59.0	30.0	0.00	24.00	
05.01.11	26.260	902.4036	907.0872	-	4.6836	89.2	60.2	29.0	0.00	24.00	
06.01.11	23.984	953.4038	958.6743	-	5.2705	82.8	57.8	25.0	0.00	24.00	
07.01.11	26.851	952.8691	958.5283	-	5.6592	89.0	61.0	28.0	0.00	24.00	
08.01.11	24.617	954.8184	960.1548	-	5.3364	84.8	59.2	25.7	0.00	24.00	
09.01.11	19.099	960.4746	964.9395	-	4.4648	72.5	52.7	19.8	0.00	24.00	
10.01.11	16.115	955.1841	959.4912	-	4.3071	65.6	48.9	16.8	0.00	24.00	
11.01.11	16.726	943.1787	947.4150	-	4.2363	67.2	49.5	17.6	0.00	24.00	
12.01.11	18.099	942.3467	946.7490	-	4.4023	70.7	51.6	19.1	0.00	24.00	
13.01.11	18.997	941.6670	946.2051	-	4.5381	72.9	52.9	20.1	0.00	24.00	
14.01.11	16.908	942.7393	947.1309	-	4.3916	68.0	50.2	17.8	0.00	24.00	
15.01.11	20.553	940.7891	945.5820	-	4.7930	76.2	54.5	21.7	0.00	24.00	
16.01.11	26.069	937.9678	943.3555	-	5.3877	88.1	60.4	27.7	0.00	24.00	
17.01.11	30.097	944.1201	949.9736	-	5.8535	97.2	65.5	31.7	0.00	24.00	
18.01.11	28.925	900.6543	905.7773	-	5.1230	95.1	63.1	32.0	0.00	24.00	
19.01.11	29.511	874.1191	878.9922	-	4.8730	97.0	63.4	33.6	0.00	24.00	
20.01.11	27.431	895.3848	900.3750	-	4.9902	91.8	61.3	30.5	0.00	24.00	
21.01.11	27.162	913.8184	918.8223	-	5.0039	90.5	60.9	29.6	0.00	24.00	
22.01.11	24.823	914.9766	919.6484	-	4.6719	85.9	58.9	27.0	0.00	24.00	
23.01.11	24.407	915.2598	919.8398	-	4.5801	85.3	58.7	26.5	0.00	24.00	
24.01.11	21.615	910.5566	914.8203	-	4.2637	78.8	55.2	23.6	0.00	24.00	
25.01.11	25.120	899.0723	903.6816	-	4.6094	87.3	59.4	27.8	0.00	24.00	
26.01.11	26.865	897.8848	902.8711	-	4.9863	91.3	61.5	29.8	0.00	24.00	
27.01.11	27.845	897.3340	902.4609	-	5.1270	93.3	62.4	30.9	0.00	24.00	
28.01.11	26.272	898.1973	903.2988	-	5.1016	89.9	60.7	29.1	0.00	24.00	
29.01.11	21.363	901.5352	905.7363	-	4.2012	78.5	54.9	23.6	0.00	24.00	
30.01.11	19.790	902.3223	906.2012	-	3.8789	75.1	53.2	21.8	0.00	24.00	
31.01.11	21.253	906.6348	911.4922	-	4.8574	77.8	54.5	23.3	0.00	24.00	
Итого	724.761	28204.4941	28347.3438	0.0000	142.8494	82.8	57.2	25.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.01.11	24:00	724.761	28204.49	28347.34	744.00
01.01.11	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
Итого		724.761	28204.49	28347.34	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ** Представитель теплоснабжающей
 абонента **ТСЖ «БОРОВСКОЕ 20-1»** организации _____
Гаврилов Ю.Н.
ГАВРИЛОВ Ю.Н.

Организация ТЭЖ «Боровское 20-1»
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе д. 20 к. 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-77 от 1.11.2008
 Телефон (499) 504 3102
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.02.2011 по 28.02.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.02.11	23.369	913.4063	919.6445	-	6.2383	82.9	57.4	25.5	0.00	24.00	
02.02.11	18.315	916.1543	922.1172	-	5.9629	71.8	51.9	19.9	0.00	24.00	
03.02.11	16.488	917.2871	923.1367	-	5.8496	67.5	49.6	17.9	0.00	24.00	
04.02.11	16.083	918.1309	923.9609	-	5.8301	66.5	49.0	17.4	0.00	24.00	
05.02.11	15.641	919.1914	924.2227	-	5.0313	65.5	48.6	16.9	0.00	24.00	
06.02.11	16.459	919.2344	924.0391	-	4.8047	67.5	49.7	17.8	0.00	24.00	
07.02.11	17.997	912.6445	917.5938	-	4.9492	71.1	51.4	19.6	0.00	24.00	
08.02.11	18.583	903.5000	908.5156	-	5.0156	72.5	52.0	20.5	0.00	24.00	
09.02.11	17.238	904.1523	909.0625	-	4.9102	69.6	50.6	19.0	0.00	24.00	
10.02.11	26.116	899.2773	905.2969	-	6.0195	89.3	60.4	28.9	0.00	24.00	
11.02.11	28.194	898.1250	904.1367	-	6.0117	93.9	62.6	31.2	0.00	24.00	
12.02.11	27.504	898.3828	904.4258	-	6.0430	92.5	62.1	30.5	0.00	24.00	
13.02.11	29.657	897.6172	903.6914	-	6.0742	96.7	63.8	32.9	0.00	24.00	
14.02.11	28.614	904.0234	910.0195	-	5.9961	94.4	62.9	31.5	0.00	24.00	
15.02.11	32.316	910.9453	917.4414	-	6.4961	100.9	65.6	35.3	0.00	24.00	
16.02.11	32.831	909.9453	916.4922	-	6.5469	102.6	66.7	35.9	0.00	24.00	
17.02.11	34.016	909.5078	916.1758	-	6.6680	104.8	67.6	37.2	0.00	24.00	
18.02.11	33.726	909.8320	916.3047	-	6.4727	103.7	66.8	36.9	0.00	24.00	
19.02.11	33.325	910.2266	916.7617	-	6.5352	102.5	66.1	36.4	0.00	24.00	
20.02.11	28.950	912.4805	918.6055	-	6.1250	94.3	62.7	31.6	0.00	24.00	
21.02.11	29.728	906.2344	912.4570	-	6.2227	96.0	63.4	32.6	0.00	24.00	
22.02.11	31.809	896.2852	902.7188	-	6.4336	100.4	65.1	35.3	0.00	24.00	
23.02.11	30.895	897.2539	903.4141	-	6.1602	98.1	63.8	34.3	0.00	24.00	
24.02.11	30.617	897.4258	903.5859	-	6.1602	97.5	63.5	33.9	0.00	24.00	
25.02.11	30.004	897.8242	903.9570	-	6.1328	96.3	63.0	33.3	0.00	24.00	
26.02.11	29.446	897.7031	903.5508	-	5.8477	95.4	62.7	32.6	0.00	24.00	
27.02.11	27.982	898.8672	904.7891	-	5.9219	92.2	61.2	31.0	0.00	24.00	
28.02.11	27.172	904.9570	910.8750	-	5.9180	90.3	60.4	29.9	0.00	24.00	
Итого	733.075	25380.6152	25546.9922	0.0000	166.3774	88.4	59.6	28.7	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
28.02.11	24:00	1457.836	53585.11	53894.34	1416.00
01.02.11	00:00	724.761	28204.49	28347.34	744.00
Итого		733.075	25380.62	25546.99	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента ТЭЖ «БОРОВСКОЕ 20-1» Представитель теплоснабжающей организации _____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ТАЭЖ «БОРОВСКОЕ 20-1»
 Гаврилов Ю.Н.

Организация ТСЖ «Боровское 20-1»
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе д. 20 корп. 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-Т7 от 1.11.2009г.
 Телефон (499)504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.03.2011 по 31.03.2011


Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.11	26.551	913.5703	919.5664	-	5.9961	89.3	60.3	28.9	0.00	24.00	
02.03.11	24.655	914.3906	919.9844	-	5.5938	85.9	59.1	26.8	0.00	24.00	
03.03.11	20.059	917.5000	922.5703	-	5.0703	75.6	53.8	21.8	0.00	24.00	
04.03.11	17.260	919.1523	923.8008	-	4.6484	69.4	50.7	18.7	0.00	24.00	
05.03.11	17.186	919.1523	923.8789	-	4.7266	69.5	50.9	18.6	0.00	24.00	
06.03.11	18.789	918.2656	923.2813	-	5.0156	73.0	52.7	20.4	0.00	24.00	
07.03.11	20.960	911.2070	916.4883	-	5.2813	77.9	55.0	22.9	0.00	24.00	
08.03.11	21.621	901.7031	906.9805	-	5.2773	79.6	55.7	23.9	0.00	24.00	
09.03.11	16.588	904.3516	909.0430	-	4.6914	68.3	50.1	18.2	0.00	24.00	
10.03.11	17.792	903.5586	908.5156	-	4.9570	71.1	51.5	19.6	0.00	24.00	
11.03.11	21.877	901.3906	906.8555	-	5.4648	80.3	56.1	24.2	0.00	24.00	
12.03.11	18.688	902.8359	907.8438	-	5.0078	73.5	52.9	20.6	0.00	24.00	
13.03.11	16.299	904.3242	909.1055	-	4.7813	68.0	50.0	17.9	0.00	24.00	
14.03.11	13.908	910.9023	915.4922	-	4.5898	62.5	47.3	15.2	0.00	24.00	
15.03.11	13.563	919.9063	924.4453	-	4.5391	61.3	46.6	14.7	0.00	24.00	
16.03.11	16.840	918.6719	923.5469	-	4.8750	68.5	50.3	18.2	0.00	24.00	
17.03.11	17.586	918.1953	923.1094	-	4.9141	70.3	51.2	19.1	0.00	24.00	
18.03.11	14.674	919.7109	924.4766	-	4.7656	63.3	47.4	15.9	0.00	24.00	
19.03.11	15.215	919.5078	924.2734	-	4.7656	64.6	48.1	16.5	0.00	24.00	
20.03.11	15.775	919.1484	923.8672	-	4.7188	66.1	49.1	17.1	0.00	24.00	
21.03.11	14.872	913.8594	918.6563	-	4.7969	63.8	47.6	16.2	0.00	24.00	
22.03.11	15.896	903.8438	909.0781	-	5.2344	66.8	49.3	17.5	0.00	24.00	
23.03.11	14.071	904.9063	909.9609	-	5.0547	62.4	46.9	15.5	0.00	24.00	
24.03.11	15.583	904.1328	909.3750	-	5.2422	66.1	48.9	17.2	0.62	23.38	D
25.03.11	19.751	902.1406	907.9375	-	5.7969	75.7	53.9	21.8	0.00	24.00	
26.03.11	20.531	901.6172	907.4922	-	5.8750	77.9	55.2	22.7	0.00	24.00	
27.03.11	19.389	902.2969	908.0156	-	5.7188	75.0	53.6	21.4	0.00	24.00	
28.03.11	16.582	909.5313	914.8672	-	5.3359	68.2	50.1	18.1	0.00	24.00	
29.03.11	15.328	919.0469	924.4297	-	5.3828	65.3	48.7	16.6	0.00	24.00	
30.03.11	16.630	918.3594	923.8672	-	5.5078	68.5	50.4	18.0	0.00	24.00	
31.03.11	16.240	918.7266	924.2422	-	5.5156	67.2	49.7	17.6	0.00	24.00	
Итого	550.758	28255.9063	28415.0469	0.0000	159.1407	70.8	51.4	19.4	0.62	743.38	0.62

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.11	24:00	2008.594	81841.02	82309.38	2159.38
01.03.11	00:00	1457.836	53585.11	53894.34	1416.00
Итого		550.758	28255.91	28415.05	743.38

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 743.38 час.
 Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.62 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Представитель теплоснабжающей организации ТСЖ «БОРОВСКОЕ 20-1»

 ГАВРИЛОВ Ю.Н.

Организация ТСНБ Боровское 20-1
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе д. 20 корп. 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-ТЭ от 1.11.09
 Телефон (499) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2011 по 30.04.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.04.11	17.242	918.0938	923.7188	-	5.6250	69.8	51.2	18.7	0.00	24.00	
02.04.11	13.618	920.0625	925.2891	-	5.2266	61.4	46.7	14.7	0.00	24.00	
03.04.11	11.501	920.8281	925.8438	-	5.0156	56.7	44.3	12.4	0.00	24.00	
04.04.11	11.708	914.0469	919.0156	-	4.9688	57.4	44.7	12.7	0.00	24.00	
05.04.11	11.665	905.5469	910.5625	-	5.0156	57.3	44.6	12.8	0.00	24.00	
06.04.11	11.010	906.1641	911.1094	-	4.9453	55.6	43.6	12.1	0.00	24.00	
07.04.11	11.933	905.4688	910.4766	-	5.0078	58.0	44.9	13.1	0.00	24.00	
08.04.11	11.239	872.6406	877.6563	-	5.0156	56.8	44.0	12.8	0.00	24.00	
09.04.11	14.412	918.5000	924.1328	-	5.6328	63.9	48.3	15.6	0.00	24.00	
10.04.11	13.389	919.2266	924.7578	-	5.5313	61.2	46.7	14.5	0.00	24.00	
11.04.11	13.962	913.6016	919.2031	-	5.6016	62.2	47.0	15.2	0.00	24.00	
12.04.11	14.334	904.8125	910.2891	-	5.4766	63.3	47.5	15.8	0.00	24.00	
13.04.11	13.087	905.1797	910.6797	-	5.5000	60.2	45.8	14.4	0.00	24.00	
14.04.11	12.966	905.3125	910.8594	-	5.5469	59.9	45.7	14.2	0.00	24.00	
15.04.11	12.255	905.3125	910.6797	-	5.3672	58.1	44.7	13.4	0.01	23.99	U
16.04.11	12.400	905.4688	910.9453	-	5.4766	58.6	45.0	13.6	0.00	24.00	
17.04.11	11.677	905.5781	910.9453	-	5.3672	57.3	44.5	12.8	0.00	24.00	
18.04.11	10.530	911.9141	917.2344	-	5.3203	54.4	42.9	11.5	0.00	24.00	
19.04.11	11.684	920.7344	926.1953	-	5.4609	56.9	44.3	12.6	0.00	24.00	
20.04.11	12.595	920.2656	925.8672	-	5.6016	59.1	45.5	13.6	0.00	24.00	
21.04.11	12.398	919.9063	925.5625	-	5.6563	58.8	45.4	13.4	0.00	24.00	
22.04.11	10.005	920.8672	926.2734	-	5.4063	53.5	42.7	10.8	0.00	24.00	
23.04.11	10.010	920.4453	925.8828	-	5.4375	54.5	43.7	10.8	0.00	24.00	
24.04.11	9.882	920.3047	925.7344	-	5.4297	54.7	44.0	10.6	0.00	24.00	
25.04.11	9.726	916.2969	921.7266	-	5.4297	54.8	44.3	10.5	0.00	24.00	
26.04.11	7.163	913.0703	918.6172	-	5.5469	48.5	40.7	7.8	0.16	23.84	D
27.04.11	4.647	913.2578	919.2656	-	6.0078	40.4	35.4	5.0	0.00	24.00	
28.04.11	2.088	403.2500	406.0547	-	2.8047	40.6	35.6	5.1	0.00	24.00	
29.04.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	28.2	25.6	2.6	17.83	6.17	D
30.04.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.1	22.2	0.9	24.00	0.00	D
Итого	319.125	25026.1563	25174.5781	0.0000	148.4222	57.3	44.6	12.7	42.00	678.00	42.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
30.04.11	24:00	2327.719	106867.17	107483.96	2837.38
01.04.11	00:00	2008.594	81841.02	82309.38	2159.38
Итого		319.125	25026.16	25174.58	678.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 678.00 час.

Период отключения питания (U) 0.01 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 41.99 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ** «Боровское 20-1» Представитель теплоснабжающей организации _____

Гаврилов Ю.Н.



Организация ТСЖ «Боровское 20-1»
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе 9, 20-1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-ТЭ от 1.11.09г.
 Телефон (499) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.05.2011 по 31.05.2011


Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.3	21.1	0.2	24.00	0.00	E
02.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.3	20.4	0.0	24.00	0.00	E
03.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.7	19.9	-0.2	24.00	0.00	E
04.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.6	19.8	-0.2	24.00	0.00	E
05.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.7	20.0	-0.3	24.00	0.00	E
06.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.9	20.2	-0.3	24.00	0.00	E
07.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.0	20.3	-0.3	24.00	0.00	E
08.05.11	0.000	0.0000	0.0078	-	0.0078	20.1	20.6	-0.4	24.00	0.00	E
09.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.3	20.8	-0.5	24.00	0.00	E
10.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.2	20.6	-0.4	24.00	0.00	E
11.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.2	20.6	-0.4	24.00	0.00	E
12.05.11	0.000	0.0000	0.0547	-	0.0547	20.2	20.5	-0.3	24.00	0.00	E
13.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.1	20.5	-0.3	24.00	0.00	E
14.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.9	20.2	-0.3	24.00	0.00	E
15.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.4	19.7	-0.3	24.00	0.00	E
16.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.0	19.4	-0.3	24.00	0.00	E
17.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.0	19.3	-0.3	24.00	0.00	E
18.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	18.9	19.6	-0.7	24.00	0.00	E
19.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.0	19.1	-0.1	24.00	0.00	E
20.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.2	19.4	-0.1	24.00	0.00	E
21.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	19.6	19.8	-0.2	24.00	0.00	E
22.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.1	20.3	-0.3	24.00	0.00	E
23.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.5	20.8	-0.3	24.00	0.00	E
24.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.8	21.1	-0.3	24.00	0.00	UE
25.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.0	21.2	-0.3	24.00	0.00	E
26.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.1	21.3	-0.2	24.00	0.00	E
27.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.9	21.1	-0.2	24.00	0.00	E
28.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	20.9	21.1	-0.2	24.00	0.00	E
29.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.1	21.3	-0.2	24.00	0.00	E
30.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.5	21.7	-0.2	24.00	0.00	E
31.05.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.7	22.0	-0.2	24.00	0.00	E
Итого	0.000	0.0000	0.0625	0.0000	0.0625	20.2	20.4	-0.3	744.00	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.05.11	24:00	2327.719	106867.17	107484.02	2837.38
01.05.11	00:00	2327.719	106867.17	107483.96	2837.38
Итого		0.000	0.00	0.06	0.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 0.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.01 час. Период функц.отказа (E) 743.99 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Организация ТСК Боровское 20-1
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе д. 20 к. 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-ТТ от 11.09.
 Телефон (499) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.06.2011 по 30.06.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.1	22.3	-0.2	24.00	0.00	Е
02.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.2	22.5	-0.2	24.00	0.00	Е
03.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.5	22.8	-0.3	24.00	0.00	Е
04.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.7	23.0	-0.3	24.00	0.00	Е
05.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.7	22.9	-0.2	24.00	0.00	Е
06.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.7	23.0	-0.2	24.00	0.00	Е
07.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.7	22.9	-0.3	24.00	0.00	Е
08.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.7	22.8	-0.2	24.00	0.00	Е
09.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.6	22.9	-0.3	24.00	0.00	Е
10.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.7	23.0	-0.3	24.00	0.00	Е
11.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.8	23.1	-0.2	24.00	0.00	Е
12.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.0	23.2	-0.2	24.00	0.00	Е
13.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.0	23.3	-0.2	24.00	0.00	Е
14.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.1	23.3	-0.2	24.00	0.00	Е
15.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.0	23.3	-0.2	24.00	0.00	Е
16.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.9	23.2	-0.2	24.00	0.00	Е
17.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.8	23.1	-0.2	24.00	0.00	Е
18.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.7	22.9	-0.2	24.00	0.00	Е
19.06.11	0.000	0.0156	0.0156	-	-	22.8	23.0	-0.3	24.00	0.00	Е
20.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.9	23.2	-0.3	24.00	0.00	Е
21.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.8	23.1	-0.3	24.00	0.00	Е
22.06.11	0.000	0.2500	2.5234	-	2.2734	22.1	22.0	0.1	24.00	0.00	Е
23.06.11	0.000	0.0156	0.4063	-	0.3906	21.7	21.8	0.0	24.00	0.00	Е
24.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.7	21.7	0.0	24.00	0.00	Е
25.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.6	21.5	0.0	24.00	0.00	Е
26.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.5	21.5	0.0	24.00	0.00	Е
27.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.5	21.5	0.0	24.00	0.00	Е
28.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.6	21.5	0.0	24.00	0.00	Е
29.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.7	21.7	0.0	24.00	0.00	Е
30.06.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.8	21.8	0.0	24.00	0.00	Е
Итого	0.000	0.2813	2.9453	0.0000	2.6640	22.1	22.1	0.1	720.00	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
30.06.11	24:00	2327.719	106867.45	107486.97	2837.38
01.06.11	00:00	2327.719	106867.17	107484.02	2837.38
Итого		0.000	0.28	2.95	0.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 0.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 720.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель
 абд. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Ж «БОРОВСКОЕ 20-1»

Представитель теплоснабжающей
 организации _____

ГАВРИЛОВ Ю.Н.



Организация Т.М. Боровское ДД-1
 Адрес г. Москва Боровское шоссе д.20 к.1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-ТЭот 1.11.0
 Телефон (499) 504-37-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.07.2011 по 31.07.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.4	22.4	0.0	24.00	0.00	Е
02.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.2	23.2	0.0	24.00	0.00	Е
03.07.11	0.000	0.0000	0.0078	-	0.0078	23.6	23.6	0.0	24.00	0.00	Е
04.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.0	24.1	0.0	24.00	0.00	Е
05.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.4	24.4	0.0	24.00	0.00	Е
06.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.4	24.5	-0.1	24.00	0.00	Е
07.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.5	24.5	0.0	24.00	0.00	Е
08.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.6	24.6	0.0	24.00	0.00	Е
09.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.6	24.6	0.0	24.00	0.00	Е
10.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.7	24.7	0.0	24.00	0.00	Е
11.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.7	24.6	0.1	24.00	0.00	Е
12.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.7	24.6	0.2	24.00	0.00	Е
13.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.9	24.7	0.2	24.00	0.00	Е
14.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.0	25.0	0.1	24.00	0.00	Е
15.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.1	25.1	0.0	24.00	0.00	Е
16.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.2	25.2	0.0	24.00	0.00	Е
17.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.4	25.4	0.0	24.00	0.00	Е
18.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.5	25.5	0.0	24.00	0.00	Е
19.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.4	25.3	0.1	24.00	0.00	Е
20.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.3	24.7	0.6	24.00	0.00	Е
21.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.6	24.9	0.7	24.00	0.00	Е
22.07.11	0.000	0.0078	0.0000	0.0078	-	25.7	24.5	1.2	24.00	0.00	Е
23.07.11	0.000	0.1094	0.0938	0.0156	-	25.1	25.0	0.1	24.00	0.00	Е
24.07.11	0.000	0.2031	0.0781	0.1250	-	25.0	24.7	0.2	24.00	0.00	Е
25.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.4	24.9	0.6	24.00	0.00	Е
26.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.8	25.9	0.0	24.00	0.00	Е
27.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.9	26.0	-0.1	24.00	0.00	Е
28.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	26.0	26.0	0.0	24.00	0.00	Е
29.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.9	25.9	0.0	24.00	0.00	Е
30.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	26.0	26.1	0.0	24.00	0.00	Е
31.07.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	26.0	26.0	0.0	24.00	0.00	Е
Итого	0.000	0.3203	0.1797	0.1484	0.0078	25.1	24.8	0.2	744.00	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.07.11	24:00	2327.719	106867.77	107487.15	2837.38
01.07.11	00:00	2327.719	106867.45	107486.97	2837.38
Итого		0.000	0.32	0.18	0.00

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 0.00 час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.00 час. Период функц.отказа (E) _____ 744.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.00 час. Период G<min (g) _____ 0.00 час.
 Период _____ (G) _____ 0.00 час.

Представитель
 абонента _____

Представитель теплоснабжающей
 организации _____



Организация ТЭЦ Боровское 20-1
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе д. 20 к. 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-79 от 01.11.0.
 Телефон (499) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2011 по 31.08.2011


Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.7	25.6	0.0	24.00	0.00	Е
02.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.9	24.7	0.2	24.00	0.00	Е
03.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.0	23.8	0.2	24.00	0.00	Е
04.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.8	23.7	0.1	24.00	0.00	Е
05.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.5	23.4	0.1	24.00	0.00	Е
06.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.5	23.5	0.0	24.00	0.00	Е
07.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.6	23.6	0.0	24.00	0.00	Е
08.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.7	23.7	-0.1	24.00	0.00	Е
09.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.2	24.4	-0.1	24.00	0.00	Е
10.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.9	23.8	0.1	24.00	0.00	Е
11.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.2	23.0	0.2	24.00	0.00	Е
12.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.1	23.1	0.1	24.00	0.00	Е
13.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.4	23.4	0.0	24.00	0.00	Е
14.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.9	24.1	-0.1	24.00	0.00	Е
15.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.3	24.5	-0.1	24.00	0.00	Е
16.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.7	24.8	-0.1	24.00	0.00	Е
17.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.9	25.0	-0.1	24.00	0.00	Е
18.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	25.0	25.0	-0.1	24.00	0.00	Е
19.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.6	24.6	0.0	24.00	0.00	Е
20.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.4	24.3	0.1	24.00	0.00	Е
21.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	24.1	24.0	0.1	24.00	0.00	Е
22.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.8	23.7	0.1	24.00	0.00	Е
23.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.3	23.2	0.1	24.00	0.00	Е
24.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.2	23.2	0.0	24.00	0.00	Е
25.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.9	22.8	0.1	24.00	0.00	Е
26.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.8	22.8	0.0	24.00	0.00	Е
27.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.0	23.1	0.0	24.00	0.00	Е
28.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.2	23.3	0.0	24.00	0.00	Е
29.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.4	23.5	-0.1	24.00	0.00	Е
30.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.8	23.9	-0.1	24.00	0.00	Е
31.08.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.9	24.0	-0.1	24.00	0.00	Е
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	23.9	23.9	0.0	744.00	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.08.11	24:00	2327.719	106867.77	107487.15	2837.38
01.08.11	00:00	2327.719	106867.77	107487.15	2837.38
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 0.00 час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.00 час. Период функц.отказа (E) _____ 744.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.00 час. Период G<min (g) _____ 0.00 час.
 Период G>max (G) _____ 0.00 час.

Представитель абонента ТЭЦ Боровское 20-1 Представитель теплоснабжающей организации _____



Организация ТСЖ Боровское 20-1
 Адрес г. Москва Боровское шоссе д. 20 к 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.701062-73 от 1.11.09.
 Телефон (499) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.09.2011 по 30.09.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.7	23.7	0.0	24.00	0.00	D
02.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.3	23.2	0.1	24.00	0.00	D
03.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	23.0	22.9	0.1	24.00	0.00	D
04.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.3	22.1	0.2	24.00	0.00	D
05.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	22.0	21.9	0.2	24.00	0.00	D
06.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.7	21.6	0.1	24.00	0.00	D
07.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.6	21.5	0.1	24.00	0.00	D
08.09.11	0.000	0.2734	0.0391	0.2344	-	20.7	21.7	-1.0	24.00	0.00	D
09.09.11	0.000	0.0000	0.1484	-	0.1484	21.1	21.1	0.0	24.00	0.00	D
10.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.4	21.2	0.2	24.00	0.00	D
11.09.11	0.000	0.0000	0.0000	-	-	21.1	21.0	0.2	24.00	0.00	D
12.09.11	0.000	0.0703	0.3203	-	0.2500	25.9	42.6	-16.7	24.00	0.00	D
13.09.11	0.000	0.0859	1.0703	-	0.9844	24.2	28.7	-4.5	24.00	0.00	D
14.09.11	0.000	0.0000	0.4141	-	0.4141	21.8	25.7	-4.0	24.00	0.00	D
15.09.11	0.000	0.0000	0.0391	-	0.0391	21.1	22.6	-1.5	24.00	0.00	D
16.09.11	0.000	0.0000	0.4531	-	0.4531	20.7	21.1	-0.4	24.00	0.00	D
17.09.11	0.000	0.0000	0.0859	-	0.0859	20.3	20.4	-0.1	24.00	0.00	D
18.09.11	0.000	0.0000	0.2813	-	0.2813	20.3	20.3	0.0	24.00	0.00	D
19.09.11	0.000	0.0000	0.3047	-	0.3047	20.1	20.2	-0.1	24.00	0.00	D
20.09.11	0.000	0.0000	0.1328	-	0.1328	20.0	20.1	-0.1	24.00	0.00	D
21.09.11	0.000	0.0078	0.2344	-	0.2266	20.3	19.9	0.4	24.00	0.00	D
22.09.11	0.000	0.0156	0.1484	-	0.1328	20.0	19.8	0.2	24.00	0.00	D
23.09.11	0.000	0.0000	0.1172	-	0.1172	20.4	20.2	0.2	24.00	0.00	D
24.09.11	0.000	0.0156	0.0234	-	0.0078	20.6	20.4	0.2	24.00	0.00	D
25.09.11	0.000	0.0000	0.1875	-	0.1875	20.5	20.4	0.1	24.00	0.00	D
26.09.11	0.000	0.0000	0.1328	-	0.1328	20.4	20.3	0.1	24.00	0.00	D
27.09.11	0.000	0.0000	0.1250	-	0.1250	19.8	25.6	-5.8	24.00	0.00	D
28.09.11	0.076	338.2891	341.6172	-	3.3281	32.6	30.0	2.6	23.80	0.20	D
29.09.11	2.671	915.1016	924.2891	-	9.1875	42.0	37.3	4.6	15.89	8.11	D
30.09.11	8.192	916.8203	928.8125	-	11.9922	53.2	44.4	8.8	0.00	24.00	D
Итого	10.939	2170.6797	2198.9766	0.2344	28.5313	45.3	39.2	6.1	687.69	32.31	687.69

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
30.09.11	24:00	2338.657	109038.45	109686.13	2869.69
01.09.11	00:00	2327.719	106867.77	107487.15	2837.38
Итого		10.939	2170.68	2198.98	32.31

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 32.31 час.
 Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) 687.69 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента ТСЖ Боровское 20-1
 Представитель теплоснабжающей организации _____


 ТАВРИЛОВ Ю.Н.


Организация ТСЖ «Боровское 20-1»
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе 9.20 к.1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.70/062-79 от 1.11.09г.
 Телефон (499) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.10.2011 по 31.10.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.11	7.819	917.0156	927.9609	-	10.9453	52.0	43.6	8.4	0.00	24.00	
02.10.11	9.058	917.1016	930.0625	-	12.9609	53.8	44.0	9.8	0.00	24.00	
03.10.11	9.812	920.1094	931.4688	-	11.3594	55.3	44.7	10.6	0.00	24.00	
04.10.11	10.026	926.4688	938.8750	-	12.4063	55.0	44.3	10.7	0.00	24.00	
05.10.11	10.068	926.1250	939.8047	-	13.6797	55.8	45.1	10.8	0.00	24.00	
06.10.11	9.979	926.3125	940.6875	-	14.3750	55.5	44.8	10.7	0.00	24.00	
07.10.11	9.897	925.8203	940.3125	-	14.4922	56.3	45.7	10.6	0.00	24.00	
08.10.11	9.832	925.0156	938.7656	-	13.7500	57.4	46.9	10.5	0.00	24.00	
09.10.11	9.528	924.8516	939.2266	-	14.3750	56.6	46.4	10.2	0.00	24.00	
10.10.11	9.885	921.1250	936.0547	-	14.9297	56.2	45.6	10.6	0.00	24.00	
11.10.11	10.031	914.2578	928.5313	-	14.2734	56.1	45.3	10.9	0.00	24.00	
12.10.11	9.927	914.5078	928.5234	-	14.0156	55.7	44.9	10.8	0.00	24.00	
13.10.11	10.095	914.5547	929.1016	-	14.5469	55.5	44.5	10.9	0.00	24.00	
14.10.11	10.632	914.4375	929.9922	-	15.5547	56.3	44.8	11.5	0.00	24.00	
15.10.11	12.123	913.8047	929.0000	-	15.1953	59.5	46.3	13.2	0.00	24.00	
16.10.11	12.378	913.6641	929.3359	-	15.6719	59.8	46.4	13.5	0.00	24.00	
17.10.11	11.178	917.6406	932.5938	-	14.9531	56.7	44.6	12.1	0.00	24.00	
18.10.11	11.596	922.8750	938.8281	-	15.9531	58.0	45.5	12.5	0.00	24.00	
19.10.11	10.410	923.7109	939.1875	-	15.4766	54.8	43.6	11.2	0.00	24.00	
20.10.11	10.227	924.4375	940.2578	-	15.8203	54.3	43.3	11.0	0.00	24.00	
21.10.11	9.906	924.6406	940.7031	-	16.0625	53.7	43.1	10.6	0.00	24.00	
22.10.11	10.246	924.6328	940.6719	-	16.0391	54.1	43.1	11.0	0.00	24.00	
23.10.11	10.354	924.3672	940.6641	-	16.2969	54.4	43.3	11.1	0.00	24.00	
24.10.11	11.270	920.5391	936.5000	-	15.9609	56.3	44.1	12.2	0.00	24.00	
25.10.11	11.813	913.9375	930.5000	-	16.5625	58.0	45.1	12.8	0.00	24.00	
26.10.11	10.494	914.3594	930.7188	-	16.3594	54.6	43.2	11.4	0.00	24.00	
27.10.11	10.776	914.4219	930.9531	-	16.5313	55.2	43.5	11.7	0.00	24.00	
28.10.11	12.193	913.6094	929.8594	-	16.2500	58.8	45.6	13.3	0.00	24.00	
29.10.11	12.356	913.5156	929.1563	-	15.6406	59.5	46.1	13.4	0.00	24.00	
30.10.11	10.714	914.2344	930.6406	-	16.4063	55.3	43.7	11.6	0.00	24.00	
31.10.11	10.720	916.9688	933.2188	-	16.2500	55.7	44.1	11.6	0.00	24.00	
Итого	325.340	28499.0625	28962.1563	0.0000	463.0939	56.0	44.7	11.3	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.10.11	24:00	2663.998	137537.52	138648.28	3613.69
01.10.11	00:00	2338.657	109038.45	109686.13	2869.69
Итого		325.340	28499.06	28962.16	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
 ТСЖ «БОРОВСКОЕ 20-1»

Гаврилов Ю.Н.
 ГАВРИЛОВ Ю.Н.

Организация ТСЖ «Боровское 20-1»
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе д.20 к. 1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08.40062-ТЭ от 01.11.2009
 Телефон (499) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.11.2011 по 30.11.2011


Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.11.11	10.699	922.4375	938.6719	-	16.2344	56.0	44.5	11.5	0.00	24.00	
02.11.11	10.714	923.0781	939.4063	-	16.3281	55.8	44.3	11.5	0.00	24.00	
03.11.11	10.897	921.5469	937.7188	-	16.1719	56.1	44.4	11.7	0.00	24.00	
04.11.11	10.862	922.7813	939.4219	-	16.6406	56.1	44.4	11.7	0.00	24.00	
05.11.11	14.038	921.5781	938.1563	-	16.5781	63.3	48.1	15.1	0.00	24.00	
06.11.11	19.980	918.4531	934.2344	-	15.7813	77.5	55.9	21.7	0.00	24.00	
07.11.11	19.353	915.5938	931.8594	-	16.2656	76.5	55.5	21.0	0.00	24.00	
08.11.11	14.489	912.8594	928.9375	-	16.0781	64.5	48.7	15.8	0.00	24.00	
09.11.11	14.258	913.6875	930.4375	-	16.7500	63.7	48.2	15.5	0.00	24.00	
10.11.11	14.229	913.8594	930.0156	-	16.1563	63.4	48.0	15.5	0.00	24.00	
11.11.11	14.558	913.5156	930.1563	-	16.6406	64.3	48.4	15.8	0.00	24.00	
12.11.11	14.422	913.3594	929.2813	-	15.9219	64.0	48.3	15.7	0.00	24.00	
13.11.11	14.570	913.2500	930.0313	-	16.7813	64.3	48.4	15.9	0.00	24.00	
14.11.11	15.599	915.7344	932.3750	-	16.6406	66.8	49.8	16.9	0.00	24.00	
15.11.11	15.859	921.1719	938.0625	-	16.8906	67.3	50.2	17.1	0.00	24.00	
16.11.11	18.326	919.3594	935.5469	-	16.1875	73.7	53.8	19.8	0.00	24.00	
17.11.11	14.262	921.9219	938.9375	-	17.0156	63.9	48.6	15.4	0.00	24.00	
18.11.11	13.767	922.3594	939.4688	-	17.1094	62.2	47.4	14.8	0.00	24.00	
19.11.11	13.575	922.3750	939.1563	-	16.7813	62.0	47.4	14.6	0.00	24.00	
20.11.11	16.250	922.3281	937.9844	-	15.6563	68.0	50.5	17.5	0.00	24.00	
21.11.11	20.397	917.8906	932.1250	-	14.2344	78.2	56.1	22.1	0.00	24.00	
22.11.11	18.617	913.4063	927.7813	-	14.3750	74.2	54.0	20.3	0.00	24.00	
23.11.11	21.740	911.5781	926.0000	-	14.4219	81.5	57.8	23.7	0.00	24.00	
24.11.11	18.667	913.0469	926.6250	-	13.5781	74.3	53.9	20.3	0.00	24.00	
25.11.11	14.937	915.6563	929.6250	-	13.9688	65.1	48.9	16.2	0.00	24.00	
26.11.11	14.249	915.9688	929.2813	-	13.3125	63.3	47.8	15.5	0.00	24.00	
27.11.11	13.609	916.3438	930.2813	-	13.9375	61.9	47.2	14.8	0.00	24.00	
28.11.11	13.502	919.4688	932.8281	-	13.3594	61.9	47.3	14.6	0.00	24.00	
29.11.11	13.910	924.8750	938.9375	-	14.0625	62.3	47.4	14.9	0.00	24.00	
30.11.11	15.666	924.2969	938.6094	-	14.3125	66.4	49.5	16.9	0.00	24.00	
Итого	456.001	27543.7813	28011.9531	0.0000	468.1721	65.9	49.5	16.5	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
30.11.11	24:00	3119.999	165081.30	166660.23	4333.69
01.11.11	00:00	2663.998	137537.52	138648.28	3613.69
Итого		456.001	27543.78	28011.95	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.

Председатель Правления
 Представитель абонента ТСЖ «БОРОВСКОЕ 20-1» Представитель теплоснабжающей организации _____


 ГАВРИЛОВ Ю.Н.

Организация ТСНБ Боровское 20-1
 Адрес г. Москва, Боровское шоссе д.20 литер.1
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора 08-70106277 от 1.11.2009г.
 Телефон (490) 504-31-02
 Номер теплосчетчика 304552

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2011 по 31.12.2011

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.11	17.155	923.0781	937.3906	-	14.3125	70.1	51.7	18.5	0.00	24.00	
02.12.11	17.011	923.0781	937.4688	-	14.3906	70.0	51.7	18.3	0.00	24.00	
03.12.11	14.459	924.5469	939.1563	-	14.6094	63.9	48.4	15.5	0.00	24.00	
04.12.11	13.744	925.2031	939.6406	-	14.4375	62.2	47.4	14.8	0.00	24.00	
05.12.11	12.994	922.0000	936.3125	-	14.3125	60.7	46.7	14.0	0.00	24.00	
06.12.11	13.155	916.4219	930.2031	-	13.7813	61.4	47.1	14.3	0.00	24.00	
07.12.11	14.909	915.6250	930.1406	-	14.5156	65.1	48.9	16.2	0.00	24.00	
08.12.11	15.677	915.1563	929.7500	-	14.5938	66.9	49.8	17.0	0.00	24.00	
09.12.11	15.744	915.1406	929.7031	-	14.5625	67.1	49.9	17.1	0.00	24.00	
10.12.11	15.586	914.9844	929.5469	-	14.5625	66.7	49.8	16.9	0.00	24.00	
11.12.11	14.568	915.6094	930.2500	-	14.6406	64.1	48.3	15.8	0.00	24.00	
12.12.11	14.789	918.6719	933.4375	-	14.7656	64.6	48.6	16.0	0.00	24.00	
13.12.11	15.629	923.4375	938.1250	-	14.6875	66.4	49.5	16.8	0.00	24.00	
14.12.11	14.689	924.1719	939.0781	-	14.9063	64.3	48.4	15.8	0.00	24.00	
15.12.11	13.623	924.5625	939.3594	-	14.7969	61.7	47.0	14.6	0.00	24.00	
16.12.11	13.470	925.0156	939.6875	-	14.6719	61.3	46.9	14.5	0.00	24.00	
17.12.11	13.831	924.9219	939.5469	-	14.6250	62.2	47.3	14.9	0.00	24.00	
18.12.11	17.094	922.9688	937.9063	-	14.9375	70.1	51.7	18.4	0.00	24.00	
19.12.11	14.225	921.2188	935.9375	-	14.7188	63.3	48.0	15.4	0.00	24.00	
20.12.11	16.208	914.8125	928.9063	-	14.0938	67.7	50.0	17.6	0.00	24.00	
21.12.11	17.852	913.5000	928.1719	-	14.6719	72.1	52.7	19.4	0.00	24.00	
22.12.11	16.613	914.3125	928.8750	-	14.5625	69.1	51.0	18.1	0.00	24.00	
23.12.11	19.558	912.7031	927.6094	-	14.9063	76.0	54.7	21.3	0.00	24.00	
24.12.11	19.176	912.9531	927.9063	-	14.9531	75.2	54.2	20.9	0.00	24.00	
25.12.11	21.323	911.3438	926.1094	-	14.7656	80.3	57.0	23.3	0.00	24.00	
26.12.11	17.492	916.1094	930.0781	-	13.9688	71.6	52.6	19.0	0.00	24.00	
27.12.11	13.410	923.9688	939.5000	-	15.5313	61.1	46.7	14.4	0.00	24.00	
28.12.11	14.494	923.6406	939.2500	-	15.6094	63.5	47.9	15.6	0.00	24.00	
29.12.11	18.024	922.1563	937.5625	-	15.4063	71.9	52.4	19.5	0.00	24.00	
30.12.11	14.443	924.1406	939.1406	-	15.0000	63.6	48.1	15.5	0.00	24.00	
31.12.11	14.072	924.0781	939.6719	-	15.5938	62.6	47.5	15.1	0.00	24.00	
Итого	485.019	28509.5313	28965.4219	0.0000	455.8911	66.7	49.7	16.9	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.12.11	24:00	3605.018	193590.83	195625.66	5077.69
01.12.11	00:00	3119.999	165081.30	166660.23	4333.69
Итого		485.019	28509.53	28965.42	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента ТСНБ «БОРОВСКОЕ 20-1» Представитель теплоснабжающей организации _____

